DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-0417CQ0111
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Hughes Safety Showers Ltd. Whitefield Road, GB- Bredbury Cheshire Stockport SK62SS
Vertreiber ***distributor***	Hughes Notduschen GmbH Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld
Produktart ***product category***	Bauteile für die Trinkwasserinstallation: Augendusche für Laboratorien nach EN 15154-2 (0417)
Produktbezeichnung ***product description***	Augendusche für Laboratorien
Modell ***model***	STD-45...; EXP-EH-45...
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: vom 18.08.2025 (TZW) Baumusterprüfung: LA 007/18 vom 19.02.2019 (TZW)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 15154-2 (01.08.2006)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	15.04.2030 / 25-1076-WNV

70028-04-A-DE

25.11.2025 Le A-1/2 iA. 10. Z.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
STD-45...; EXP-EH-45...	Druckstufe: PN 10	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
STD-45G	wandmontiert, unbeheizt
STD-45G/T	tischmontiert, unbeheizt
STD-45G/P	freistehend, unbeheizt
STD-45GS/P	freistehend, unbeheizt, nichtrostender Stahl
STD-45G (heated)	wandmontiert, beheizt
STD-45GS (heated)	wandmontiert, beheizt, nichtrostender Stahl
EXP-EH-45G/P	freistehend, beheizt
EXP-EH-45GS/P	freistehend, beheizt, nichtrostender Stahl

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

DVGW CERT